

УТВЕРЖАЮ
Директор МАОУ «СОШ № 8»

Е.В. Кошарова
Е.В. Кошарова
«14» 06 2022
пр 315

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)

МАОУ «СОШ № 8» по адресу:
462635, Оренбургская область,
г. Гай, проспект Победы 17А

г. Гай
2022 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ 8»
Е.В. Ковалева
« 14 » / 06 2022 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 7

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учреждение полного (среднего) общего образования
Адрес объекта: Оренбургская область, г. Гай, проспект Победы, 17 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 8981 кв.м
- часть здания: этажей (или на - этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 24111 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2005 г., последнего капитального ремонта: 2022
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - 2022 год
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»
краткое наименование: МАОУ «СОШ № 8»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 462635, РФ, Оренбургская область, город Гай, проспект Победы, дом 17А, телефон 8 (35362) 4-54-40
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Гайского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 462633, РФ, Оренбургская область, город Гай, проспект Победы, д. 18, телефон 8(35362) 4-21-48

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- начальное общее образование;
 - основное общее образование;
 - среднее общее образование;
 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
 - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;
 - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, открытие в установленном порядке лагеря дневного пребывания, создание различных объединений с постоянным или переменным составом детей в лагере дневного пребывания;

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической психологической, социальной помощи обучающимся;
 - организация разнообразной массовой работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных, других занятий, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
 - проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и мероприятий образовательного и просветительского характера;
 - организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 - осуществление методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастеров педагогических работников;
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: 1251 человек в смену
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Городским транспортом по пр. Победы, далее по ул. Орской до остановки «Магазин «Бриз» далее 250 метров до МАОУ «СОШ№8»
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 250 метров
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м (от остановки «Магазин «Бриз» ул. Орской),
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин. от остановки «магазин «Бриз»
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)
- 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (объект социальной инфраструктуры) (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН (маломобильные группы населения)	ДУ (К,О,С), ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ(К,О,С), ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

нарушениями слуха	ДУ
нарушениями умственного развития	ДУ

указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)
Входы (входы) в здание	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)
Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (К,С,О, Г)
Целевое назначение здания (целевое назначение объекта)	ДУ-И (Г, С) ДЧ-И (К, О, У)
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г, У)
Тема информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С Г) ДЧ-И (К,О,У)
Движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР

ДУ - доступно условно. ВНД - временно недоступно
 ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - временно недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Приказу Минтруда от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей анализировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета специфики» объект ОСИ можно считать доступно частично избирательно ДЧ-И

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт (необходим ремонт дорожного покрытия)
Входы (входы) в здание	капитальный ремонт (необходима установка пандуса)
Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
Целевое назначение здания (целевое назначение объекта)	текущий ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
Тема информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022г. (до 01.09.2022)
в рамках исполнения **рамках реализации программы «Доступная среда муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ –И (К, О, У) и ДУ-И (С, Г) на ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительн**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** *(нужное подчеркнуть):*

Согласование **на Муниципальной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других малобилых групп населения в Гае Гайского городского округа**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
доступная среда

(наименование сайта, портала)

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « _____ » _____ 2022 г..
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « _____ » _____ 2022 г.
3. Решения Комиссии _____ от « _____ » _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «СОШ № 8»

Е.В. Ковалева

« 14 » 06 2022г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: Учреждение полного (среднего) общего образования
Объекта: Оренбургская область, г. Гай, проспект Победы, 17 А

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 8981 кв.м

часть здания: этажей (или на этаже), кв.м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 24111 кв.м

Год постройки здания: 2005 г., последнего капитального ремонта: 2022

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - 2022 год

Тип организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно
закону, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
дневя общеобразовательная школа № 8»

Юридическое наименование: МАОУ «СОШ № 8»

Юридический адрес организации (учреждения): 462635, РФ, Оренбургская область, город
проспект Победы, дом 17А, телефон 8 (35362) 4-54-40

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная

Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Гайского
районского округа

Адрес вышестоящей организации, другие координаты 462633, РФ, Оренбургская область,
Гай, проспект Победы, д. 18, телефон 8(35362) 4-21-48

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
наука, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

Виды оказываемых услуг:

- начальное общее образование;

- основное общее образование;

- среднее общее образование;

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;
 - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время,
 - установленном порядке лагеря дневного пребывания, создание различных об
 - постоянным или переменным составом детей в лагере дневного пребывания;
 - осуществление индивидуально ориентированной пед
 - психологической, социальной помощи обучающимся;
 - организация разнообразной массовой работы с обучающимися и их
 - (законными представителями) для отдыха и досуга, в том числе клубных, се
 - других занятий, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
 - проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конферен
 - мероприятий образовательного и просветительского характера;
 - организация научной, творческой, экспериментальной и ин
 - деятельности;
 - осуществление методической работы, направленной на соверш
 - образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности
 - мастерства педагогических работников;
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. прожива
дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспос
пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: 1251 человек в смену
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городским транспортом по пр. Победы, далее по ул. Орской до остановки «Маг
далее 250 метров по
Челябинской
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 250 метр
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м (от остановки «Маг
ул. Орской),
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин. от остановки «магазин «Бриз»
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, тайм
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуе
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (
- 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (объект социальной инфраструк
обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организа доступности объе (формы обслужива
1.	Все категории инвалидов и МГН (маломобильные группы населения)	ДУ (К,О,С), ДУ

овья;		<i>в том числе инвалиды:</i>	
время,	2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ(К,О,С),
ых об			ДУ
ия;	3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
пед	4	с нарушениями зрения	ДУ
	5	с нарушениями слуха	ДУ
я и их	6	с нарушениями умственного развития	ДУ
ых, сс		* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»	

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)
Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (К,С,О, Г)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (Г, С) ДЧ-И (К, О, У)
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С Г) ДЧ-И (К,О,У)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - временно недоступно

5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ:
 Согласно Приказу Минтруда от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей активизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» объект ОСИ можно считать доступно частично избирательно ДЧ-

4. Управленческое решение

1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт (необходим ремонт дорожного покрытия)
Вход (входы) в здание	капитальный ремонт (необходима установка

		пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремо
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремо
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ре
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремо
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремо
8	Все зоны и участки	текущий ремо

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслужи

4.2. Период проведения работ **2022г. (до 01.09.2022)**
в рамках исполнения **рамках реализации программы «Доступность муниципального образования Гайский городской округ Оренбург**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
ДЧ –И (К, О, У) и ДУ-И (С, Г) на ДП-В
(указывается наименование документа: программа)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию)
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1 Согласование на Муниципальной комиссии по координации деятельности органов местного самоуправления по формированию доступной среды для инвалидов и других малобилых групп населения в Гайском городском округе

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)
нет

4.4.2 Согласование с надзорными органами:

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: **требуется проектно-сметной документации**

4.4.4 Согласование с вышестоящей организацией: **Отделом образования Гайского городского округа**

4.4.5 Согласование с общественными организациями инвалидов : **Да**

4.4.6 другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается : **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ д
Доступная среда

(наименование сайта, портала)
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Заместитель директора МАОУ «СОШ № 8»

Телефон: 835362 -4-54-40

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «СОШ № 8»

Е.В. Ковалева
Е.В. Ковалева

« 14 » 06 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 1

« 14 » 06 2022 г.

город Гай

Гайский городской округ
Оренбургской области

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: Учреждение общего образования

Адрес объекта: Оренбургская область, г. Гай, проспект Победы 17 А

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 8981.0 кв.м

часть здания: этажей (или на - этаже), кв.м

площадь прилегающего земельного участка (да, нет): 24111.0 кв.м

год постройки здания: 2004. , последнего капитального ремонта: нет

дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- нет, капитального 2022 год

наименование организации, расположенной на объекте

наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
сокращенное наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа № 8»

сокращенное наименование: МАОУ «СОШ № 8»

Юридический адрес организации (учреждения): 462635, РФ, Оренбургская область, город
Гай, проспект Победы, дом 17 А, телефон 8 (35362) 4-54-40

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Основным видом деятельности организации является:

начальное общее образование;

основное общее образование;

среднее общее образование;

Дополнительная информация

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, открытие в
соответствующем порядке лагеря дневного пребывания, создание различных объединений с
различным или переменным составом детей в лагере дневного пребывания;

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической психологической, социальной помощи обучающимся;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- осуществление методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений мастеров педагогических работников.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Городским транспортом по пр. Победы, до остановки «Проспект Победы» и 350 Проспекту Победы до МАОУ «СОШ №8», а также по ул. Орской до ост. «Магазин «Бриз» 200м. до МАОУ «СОШ №8»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Городским транспортом по пр. Победы, до остановки «Проспект Победы» и 350 м. по Проспекту Победы до МАОУ «СОШ №8», а также по ул. Орской до ост. «Магазин «Бриз» и 200м. до МАОУ «СОШ №8»

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин от остановки «Проспект Победы», 4 минуты от остановки «Декабристов»

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН (маломобильные группы населения)	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов:

«А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений;

«Б» - доступны специально выделенный участок и помещение или организованно место обслуживания;
 «Ду» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано оказание услуги на дому или дистанционно;
 «ВНД» - доступность временно не организована.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Территория, прилегающая к зданию (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ-И (С)	№ 1	№ 1, 2, 3, 4, 5
Пути движения внутри здания (т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ-И (С, Г)	№ 2, 6	№ 6-12
Целевое назначение здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, С) ДУ-И (Г, С)	№ 3	№ 21-22
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, У) ДУ-И (С)	№ 5	№ 23
Тема информации и связи (на зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ-И (С)	№ 7	№ 24 - 26
Объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР	№ 3	-

Легенда: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно; ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно.

- люди с нарушением слуха;
- люди, передвигающиеся на креслах-колясках;
- люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- люди с нарушениями зрения;
- люди с нарушениями умственного развития.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 Согласно Приказу Минтруда от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики» объект ОСИ можно считать частично ДЧ (К, О, Г, У, С):
 Для всех инвалидов обеспечен доступ к месту целевого посещения. Организованы выделенные пути и места обслуживания инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Условная доступность, т.е. организована, дополнительная помощь учреждения для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт (необходим ремонт дорожного покрытия)
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт (необходима установка пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2022 год**

в рамках реализации программы «Доступная среда муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ –И (К, О, У) и ДУ-И (С, Г) на ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения требуется. не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование на Муниципальной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Гайском городском округе

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации -

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией: Отделом образования администрации Гайского городского округа

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов: **да**

4.4.6 другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

доступная среда 01.11.2022

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--------------------------------------|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 4 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 2 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 8 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 2 | л. |

и ремонт) Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
1) Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.
ходима) результаты фотофиксации на объекте на 24 л.
этажные планы, паспорт БТИ на 3 л.
ругое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

План территории прилегающей к зданию

Т) Руководитель рабочей группы –
начальника УА и Г - главный архитектор
Гайского городского округа Г.В. Ильина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

индивиду) Руководитель рабочей группы:
заместитель директора МАОУ «СОШ № 8» С.А. Голдобин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

ия Гай) Специалист ОГ МАОУ «СОШ № 8» Е.В. Ковалева
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

по адап) Председатель рабочей группы:
председатель общества инвалидов Гайского
районского округа В.И. Ленкин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

путной) Представители общественных организаций инвалидов:
председатель общества инвалидов Гайского
районского округа В.И. Ленкин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

троитель) Представители организаций,
расположенной на объекте
Евдокименко Е.А.
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)

объекта) Управленческое решение согласовано « 24 » 09 2022 г. (протокол № 6)
инициальной комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
деятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

га РФ

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАОУ «СОШ № 8» в г. Гае, Проспект Победы, д.17А
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»	К. О. С. Г. У	С Администрацией Гайского городского округа согласно вопросам парковочных мест для автомобильного транспорта инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне	- Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории, прилегающей к зданию; - информационная поддержка и навигации на всех путях движения МГН; - возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных путей на пути к объекту; - наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами;						

№ п/п
2.1
2.2
2.3

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МАОУ «СОШ № 8» в г. Гае, Проспект Победы д.17-А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	1	Соответствует нормативным требованиям (ширина проступей - 0,30м., высота ступеней - 0,14м.) Лестница имеет единообразную геометрию ступеней. Отсутствует наземная тактильная полоса перед маршем в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствует противоскользящая тактильная полоса общей шириной 0,03м и маркировка желтого цвета шириной - 0,02 м	С, О, У, Г	Нанести маркировку краевых ступеней	Работы в рамках текущего ремонта по мере поступления финансовых средств
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Пандус отсутствует	К, С, О	По продольным краям маршей пандуса предусмотреть бортики высотой не менее 0,5м;	Работы в рамках капитального ремонта по мере поступления финансовых средств
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Размеры входной площадки (1,70 x 6,00) соответствует	К, С, О, У, Г	-	-

- организация мест отдыха на участке.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Объект, территории, прилегающей к зданию, не владеет. Индивидуальное решение с ТСП			Ходатайствовать перед Администрацией Гайского городского округа об обустройстве парковочных мест для автомобильного транспорта инвалидов

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Объект данной структурно-функциональной зоной не владеет.

				нормативным требованиям.			
2.4	Дверь (входная)	есть	1	Не соответствует нормативным требованиям.	К. С. О. У. Г	Установка на входной двери ручек с С- и П-образной формой. Установить ширина внутренних дверных и арочных проемов не менее 0.9 метра, при глубине откоса открытого проема более 1 метра, с шириной проема не менее 1.2 метра.	Работы в рамках капитального ремонта по мере поступления финансовых средств
2.5	Тамбур	есть		Соответствует нормативным требованиям. Глубина тамбура (3 x 1,90) Отсутствует на прозрачной полотне двери контрастная маркировка	К. С. О. У. Г	Нанести контрастную маркировку с обеих сторон дверного полотна	Работы в рамках текущего ремонта по мере поступления финансовых средств
ОБЩИЕ требования к зоне		- Как минимум один вход, приспособленный для МГН с поверхности земли; - наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, У, Г) ДУ-И (С)			КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности структурно-функциональной зоны «Вход в здание» оценено как доступно частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушениями интеллектуального развития; инвалидов с нарушением слуха. Для инвалидов с нарушениями зрения оценено как доступно условно избирательно, что обеспечивает полное нахождение на объекте. Дополнительные мероприятия по техническому обустройству дополнительного входа возможны в порядке работы в рамках текущего ремонта по поступлению финансовых средств.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ «СОШ № 8» в г. Гае, Проспект Победы д.17-А

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	13. 14. 16. 15. 21	<p>Ширина пути движения по коридору, составляет 1,30м</p> <p>Отсутствуют указатели кабинетов для тактильного восприятия (контакта), дублированные шрифтом Брайля</p> <p>Отсутствуют указатели направления движения: вход, выход, расположения кабинетов и других зон обслуживания.</p> <p>Места зоны отдыха и ожидания для инвалидов не удовлетворяют определенным условиям.</p>	<p>К, Г, С, У, О</p> <p>С</p> <p>Г</p> <p>К, О</p>	<p>Оборудование указателями кабинетов в зоне обслуживания людей с инвалидностью для тактильного контакта на путях движения</p> <p>Доборудовать места зоны отдыха на два-три места для инвалидов.</p>	Работы в рамках текущего ремонта по мере поступления финансовых средств
Лестница (внутри здания)	есть	6	9.11 17 19 20	<p>Поручень с одной стороны</p> <p>Не дублируется подъемными устройствами</p> <p>Нет тактильной информации перед лестницей</p>	<p>О, С</p> <p>К</p> <p>С</p>	<p>Установить второй поручень</p> <p>Установить пандус/приобрести ТСР</p> <p>Установить тактильную плитку до начала марша по длине лестницы</p>	Индивидуальное решение ТСР
Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
Дверь	есть	-	-	Дверные ручки имеют форму, не позволяющую	К, Г, С, У,	Установка в кабинетах	Работы в рамках

				инвалиду управлять ими одной рукой. требуют применения значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение ручек с С- и П-образной формой	О	обслуживающих инвалидов в дверях ручек с С- и П-образной формой
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Не оборудованы пути эвакуации для инвалидов	К, С, О	
	ОБЩИЕ требования к зоне	- Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения; - гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними; - выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола; - зоны отдыха: на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов креслах-колясках) на 2-3 мест.				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-И (К, О, У) ДУ-И (С, Г)			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; ТСП: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности структурно-функциональной зоны «Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)» оценено как доступно частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушением умственного развития. Доступно условно избирательно для инвалидов с нарушением зрения; инвалидов с нарушением слуха. Дополнительные мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке работы в рамках текущего ремонта по мере поступления финансовых средств.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МАОУ «СОШ № 8» в г. Гас, Проспект Победы д.17-А

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Зона приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-
Другие требования							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ-И (Г, С) ДЧ-И (К, О, У)			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; ТСР: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности структурно-функциональной зоны «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» для инвалидов с нарушениями зрения, инвалидов с нарушением слуха доступность структурно-функциональной зоны оценена как доступно условно избирательно.

Состояние доступности для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушением умственного развития оценено как доступно частично избирательно, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке работ в рамках текущего ремонта по мере поступления финансовых средств.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МАОУ «СОШ № 8» в г. Гае, Проспект Победы д.17-А

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
Зона приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-
Другие требования							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решениями невозможно; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МАОУ «СОШ № 8» в г. Гае, Проспект Победы д.17-А

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (Жилые помещения)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Жилые помещения отсутствуют

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ «СОШ № 8» в г. Гае, Проспект Победы д.17-А

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната	есть	5	23	<p>Площадь туалетной комнаты соответствует норме (3м x 1,90м). Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой, и требуют применения значительных поворотов руки в запястье. Не предусмотрена возможность открывания двери в санитарно-гигиеническое помещение снаружи.</p> <p>Отсутствует табличка с тактильной надписью «туалет».</p> <p>Не установлены крючки для костылей и других принадлежностей.</p> <p>Отсутствует кнопка вызова о помощи</p> <p>Не установлены дозаторы для антисептиков, мыла, зеркало и электрический прибор для сушки рук.</p>	С.О	<p>Установка в санитарно-гигиеническом помещении для инвалидов, в дверях ручки с С- и П-образной формой, предусматривающей возможность открывания двери в санитарно-гигиеническое помещение снаружи;</p> <p>Установить табличку с тактильной надписью</p> <p>Установить крючки для костылей и других принадлежностей</p> <p>Установить кнопку вызова о помощи</p> <p>Установить дозаторы для антисептиков, мыла, зеркало и электрический прибор для сушки рук</p>	Работы в рамках текущего ремонта по мере поступления финансовых средств

5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более);</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов; - рекомендовано использование: водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), управление спуском в унитазе на боковой стене кабины; - гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. 					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ-И (С)	5	23	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности структурно-функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения» оценено как доступно частично избирательно для инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках; для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов нарушением слуха; инвалидов с нарушениями умственного развития. Оценено доступно условно избирательно для инвалидов с нарушениями зрения, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте гражданами с ограниченными возможностями. Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта по мере поступления финансовых средств.

